

新	旧	備考欄												
<p>別紙 EnneSmart サービス仕様書</p> <p>1. デマンドレスポンス発動・通知タイミングについて ユーザーに発動するデマンドレスポンス要請は下表 1 のスケジュールで実施します。</p> <p>表 1. スケジュール</p> <table border="1" data-bbox="159 577 683 824"> <thead> <tr> <th>デマンドレスポンス発動時間帯</th> <th>通知タイミング</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平日 9:00~13:00</td> <td>前日</td> </tr> <tr> <td>平日 13:00~20:00</td> <td>前日もしくは当日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(略)</p> <p>3. ベースライン電力量について ベースライン電力量は以下の手順により算定します。</p> <p>① 次に掲げる需要データの30分単位の使用電力量の平均値を算出します。</p> <p>(略)</p> <p>b) ただし、次に掲げる日については、上記 a) の母数となる直近5日間から除外するものとする。その際、当該母数が5日間となるよう、節電実施日から過去30日以内(平日)で更に日を遡るものとします。(※)</p> <p>・ 土曜日、日曜日、祝日</p> <ul style="list-style-type: none"> 過去の節電実施日 直近5日間の各日の節電実施時間帯の使用電力量の平均値と、直近5日間を通じた節電実施時間帯の使用電力量の総平均値を比較して、総平均値の25%よりも使用電力量が少ない日があった場合には、当該日 <p>(略)</p>	デマンドレスポンス発動時間帯	通知タイミング	平日 9:00~13:00	前日	平日 13:00~ 20:00	前日もしくは当日	<p>別紙 EnneSmart サービス仕様書</p> <p>1. デマンドレスポンス発動・通知タイミングについて ユーザーに発動するデマンドレスポンス要請は下表 2 のスケジュールで実施します。</p> <p>表 1. スケジュール</p> <table border="1" data-bbox="758 577 1281 824"> <thead> <tr> <th>デマンドレスポンス発動時間帯</th> <th>通知タイミング</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平日 9:00~13:00</td> <td>前日</td> </tr> <tr> <td>平日 13:00~18:00</td> <td>前日もしくは当日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(略)</p> <p>3. ベースライン電力量について ベースライン電力量は以下の手順により算定します。</p> <p>① 次に掲げる需要データの30分単位の使用電力量の平均値を算出します。</p> <p>(略)</p> <p>b) ただし、次に掲げる日については、上記 a) の母数となる直近5日間から除外するものとする。その際、当該母数が5日間となるよう、節電実施日から過去30日以内(平日)で更に日を遡るものとします。(※)</p> <ul style="list-style-type: none"> 過去の節電実施日 直近5日間の各日の節電実施時間帯の使用電力量の平均値と、直近5日間を通じた節電実施時間帯の使用電力量の総平均値を比較して、総平均値の25%よりも使用電力量が少ない日があった場合には、当該日 <p>(略)</p>	デマンドレスポンス発動時間帯	通知タイミング	平日 9:00~13:00	前日	平日 13:00~ 18:00	前日もしくは当日	<p>(変更) 誤記と発動時間帯を修正しました。</p> <p>(略)</p> <p>(追加) 除外日に土曜日、日曜日、祝日を記載しました</p> <p>(略)</p>
デマンドレスポンス発動時間帯	通知タイミング													
平日 9:00~13:00	前日													
平日 13:00~ 20:00	前日もしくは当日													
デマンドレスポンス発動時間帯	通知タイミング													
平日 9:00~13:00	前日													
平日 13:00~ 18:00	前日もしくは当日													